

入札及び契約調書（制限付一般競争入札）

工事等の名称 一般改良事業年貢町地内ほか配水管布設替工事

担当課名 水道課

入札執行日 令和 4年 7月 7日

入札場所 2階 202会議室

1 入札調書

（単位:円）

工事等の番号	参加した者の商号又は名称	入札金額（税抜き）		予定価格（税抜き）	落札者の商号又は名称	落札金額（税込み）
		第1回	第2回			
第49105号	白河井戸ポーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	80,400,000		81,270,000	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	87,560,000
	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	80,000,000				
	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 哲夫	80,230,000				
	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	79,600,000				

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調査

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年7月11日	上水道工事	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	87,560,000	令和4年7月11日	令和5年3月31日	白河市 年貢町 地内ほか	配水管工L=395.4m ダクタイル鑄鉄管DIP-GX φ200L=356.7m φ150L=6.0m φ100L=1.6m φ75L=4.7m ダクタイル鑄鉄管DIP-K φ200L=4.1m φ150L=1.6m φ100L=5.7m 耐衝撃性硬質塩化ビニル管HIVP φ150L=2.5m φ75L=4.7m φ50L=6.4m φ40L=1.4m 仕切弁N=8基 不断水分岐工N=1箇所 不断水仕切弁N=1箇所 排泥弁N=1基 消火栓N=3基 舗装本復旧工 A=1197.3m ²	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和5年2月27日			-6,270,000 (81290000)	変更なし			配水管工L=407.9m ダクタイル鑄鉄管DIP-GX φ200L=351.8m φ150L=5.8m φ100L=21.5m ダクタイル鑄鉄管DIP-K φ200L=7.4m φ150L=1.6m φ100L=4.6m 耐衝撃性硬質塩化ビニル管HIVP φ150L=1.9m φ100L=3.8 φ50L=7.3m φ40L=2.2m 仕切弁N=6基 不断水分岐工N=1箇所 不断水仕切弁N=2箇所 排泥弁N=1基 消火栓N=3基 舗装本復旧工 A=1334.6m ²	本工事において、現地調査及び試掘により配水管布設の際に既設埋設物が支障となることが確認されたため、布設法線を変更することし布設延長を変更する。また、県道の試掘結果により、舗装構成が当初設計と異なっていることが確認されたため、舗装版の取壊し・処分数量を変更する。舗装面積については、現地測量の結果により施工数量を変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。