令和８年９月分　白河市上水道　　農薬類検査結果（原水）

農薬類検査結果（３９項目）

採水日：令和８年９月７日　　※各農薬の「検出値÷目標値」の合計が「１」を超えないこと　　原水＝塩素消毒する前に水源地で採取された水

検査機関名：㈱新環境分析センター　　※各農薬の散布時期（６月（７６項目）・９月（３９項目））に分けて検査を実施　　－は６月時の検査実施項目

No	農　薬　名	目標値 (mg/l)	用　途	（白河地域）					（表郷地域）	（大信地域）
				後原取水場	川田取水場	長ヲサ取水場	塚田水源地	舟田水源地	金山第２水源地	上新城水源地
1	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	0.06	殺虫剤	－	－	－	－	－	－	－
2	2,2-DPA（ダラポン）	0.08	除草剤	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
3	2,4-D（2,4-PA）	0.02	除草剤	－	－	－	－	－	－	－
4	EPN	0.004	殺虫剤	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	MCPA	0.005	除草剤	－	－	－	－	－	－	－
6	アシュラム	0.9	除草剤	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満
7	アセフェート	0.006	殺虫剤	－	－	－	－	－	－	－
8	アトラジン	0.01	除草剤	－	－	－	－	－	－	－
9	アニロホス	0.003	除草剤	－	－	－	－	－	－	－
10	アミトラズ	0.006	殺虫剤	－	－	－	－	－	－	－
11	アラクロール	0.03	除草剤	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
12	イソキサチオン	0.005	殺虫剤	－	－	－	－	－	－	－
13	イソフェンホス	0.001	殺菌剤	－	－	－	－	－	－	－
14	イソプロカルブ（MIPC）	0.01	殺虫剤	－	－	－	－	－	－	－
15	イソプロチオラン（IPT）	0.3	殺虫剤	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
16	イプフェンカルバゾン	0.002	除草剤	－	－	－	－	－	－	－
17	イプロベンホス（IBP）	0.09	殺菌剤	－	－	－	－	－	－	－
18	イミノクタジン	0.006	殺菌剤	－	－	－	－	－	－	－
19	インダノファン	0.009	除草剤	－	－	－	－	－	－	－
20	エスプロカルブ	0.03	除草剤	－	－	－	－	－	－	－
21	エトフェンプロックス	0.08	殺虫剤	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
22	エンドスルファン（ベンゾエピン）	0.01	殺虫剤	－	－	－	－	－	－	－
23	オキサジクロメホン	0.02	除草剤	－	－	－	－	－	－	－
24	オキシン銅（有機銅）	0.03	殺菌剤	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
25	オリサストロビン	0.1	殺菌剤	－	－	－	－	－	－	－
26	カズサホス	0.0006	殺虫剤	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満
27	カフェンストロール	0.008	除草剤	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
28	カルタップ	0.05	殺虫剤	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
29	カルバリル（NAC）	0.02	殺虫剤	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
30	カルボフラン	0.0003	代謝物	－	－	－	－	－	－	－
31	キノクラミン（ACN）	0.005	除草剤	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
32	キャプタン	0.3	殺菌剤	－	－	－	－	－	－	－
33	クミルロン	0.03	除草剤	－	－	－	－	－	－	－
34	グリホサート	2	除草剤	－	－	－	－	－	－	－
35	グルホシネート	0.02	除草剤	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
36	クロメプロップ	0.02	除草剤	－	－	－	－	－	－	－
37	クロルニトロフェン（CNP）	0.0001	除草剤	－	－	－	－	－	－	－
38	クロルピリホス	0.003	殺虫剤	－	－	－	－	－	－	－
39	クロロタロニル（TPN）	0.05	殺菌剤	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
40	シアナジン	0.001	除草剤	－	－	－	－	－	－	－
41	シアノホス（CYAP）	0.003	殺虫剤	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
42	ジウロン（DCMU）	0.02	除草剤	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
43	ジクロベニル（DBN）	0.03	除草剤	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
44	ジクロルボス（DDVP）	0.008	殺虫剤	－	－	－	－	－	－	－
45	ジクワット	0.01	除草剤	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
46	ジスルホトン（エチルチオメトン）	0.004	殺虫剤	－	－	－	－	－	－	－
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005	殺虫剤	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
48	ジチオピル	0.009	除草剤	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
49	シハロホップブチル	0.006	除草剤	－	－	－	－	－	－	－
50	シマジン（CAT）	0.003	除草剤	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
51	ジメタメトリン	0.02	除草剤	－	－	－	－	－	－	－
52	ジメトエート	0.05	殺虫剤	－	－	－	－	－	－	－
53	シメトリン	0.03	除草剤	－	－	－	－	－	－	－
54	ダイアジノン	0.003	殺虫剤	－	－	－	－	－	－	－
55	ダイムロン	0.8	除草剤	－	－	－	－	－	－	－
56	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート	0.01	殺菌剤	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
57	チアジニル	0.1	殺菌剤	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
58	チウラム	0.02	殺菌剤	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
59	チオジカルブ	0.08	殺虫剤	－	－	－	－	－	－	－
60	チオファネートメチル	0.3	殺菌剤	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
61	チオベンカルブ	0.02	除草剤	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
62	テフリルトリオン	0.002	除草剤	－	－	－	－	－	－	－
63	テルブカルブ（MBPMC）	0.02	除草剤	－	－	－	－	－	－	－
64	トリクロピル	0.006	除草剤	－	－	－	－	－	－	－
65	トリクロルホン（DEP）	0.005	殺虫剤	－	－	－	－	－	－	－
66	トリシクラゾール	0.1	殺菌剤	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
67	トリフルラリン	0.06	除草剤	－	－	－	－	－	－	－
68	ナプロパミド	0.03	除草剤	－	－	－	－	－	－	－
69	パラコート	0.01	除草剤	－	－	－	－	－	－	－
70	ピペロホス	0.0009	除草剤	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満

令和８年９月分　白河市上水道　　農薬類検査結果（原水）

農薬類検査結果（３９項目）

採水日：令和８年９月７日　　※各農薬の「検出値÷目標値」の合計が「１」を超えないこと　　原水＝塩素消毒する前に水源地で採取された水

検査機関名：㈱新環境分析センター　　※各農薬の散布時期（６月（７６項目）・９月（３９項目））に分けて検査を実施　　－は６月時の検査実施項目

No	農　薬　名	目標値 (mg/l)	用 途	（白河地域）					（表郷地域）	（大信地域）
				後原取水場	川田取水場	長ヲサ取水場	塚田水源地	舟田水源地	金山第２水源地	上新城水源地
71	ピラクロニル	0.01	除草剤	－	－	－	－	－	－	－
72	ピラゾキシフェン	0.004	除草剤	－	－	－	－	－	－	－
73	ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02	除草剤	－	－	－	－	－	－	－
74	ピリダフェンチオン	0.002	殺虫剤	－	－	－	－	－	－	－
75	ピリブチカルブ	0.02	除草剤	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
76	ピロキロン	0.05	殺菌剤	－	－	－	－	－	－	－
77	フィプロニル	0.0005	殺虫剤	－	－	－	－	－	－	－
78	フェニトロチオン（MEP）	0.01	殺虫剤	－	－	－	－	－	－	－
79	フェノブカルブ（BPMC）	0.03	殺虫剤	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
80	フェリムゾン	0.05	殺菌剤	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
81	フェンチオン（MPP）	0.006	殺虫剤	－	－	－	－	－	－	－
82	フェントエート（PAP）	0.007	殺虫剤	－	－	－	－	－	－	－
83	フェントラザミド	0.01	除草剤	－	－	－	－	－	－	－
84	フサライド	0.1	殺菌剤	－	－	－	－	－	－	－
85	ブタクロール	0.03	除草剤	－	－	－	－	－	－	－
86	ブタミホス	0.02	除草剤	－	－	－	－	－	－	－
87	ブプロフェジン	0.02	殺虫剤	－	－	－	－	－	－	－
88	フルアジナム	0.03	殺菌剤	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
89	プレチラクロール	0.05	除草剤	－	－	－	－	－	－	－
90	プロシミドン	0.09	殺菌剤	－	－	－	－	－	－	－
91	プロチオホス	0.007	殺虫剤	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
92	プロピコナゾール	0.05	殺菌剤	－	－	－	－	－	－	－
93	プロピザミド	0.05	除草剤	－	－	－	－	－	－	－
94	プロベナゾール	0.03	殺菌剤	－	－	－	－	－	－	－
95	ブロモブチド	0.1	除草剤	－	－	－	－	－	－	－
96	ベノミル	0.02	殺菌剤	－	－	－	－	－	－	－
97	ペンシクロン	0.1	殺菌剤	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
98	ベンゾビシクロン	0.09	除草剤	－	－	－	－	－	－	－
99	ベンゾフェナップ	0.005	除草剤	－	－	－	－	－	－	－
100	ベンタゾン	0.2	除草剤	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
101	ペンディメタリン	0.3	除草剤	－	－	－	－	－	－	－
102	ベンフラカルブ	0.02	殺虫剤	－	－	－	－	－	－	－
103	ベンフルラリン（ベスロジン）	0.01	除草剤	－	－	－	－	－	－	－
104	ベンフレセート	0.07	除草剤	－	－	－	－	－	－	－
105	ホスチアゼート	0.005	殺虫剤	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
106	マラチオン（マラソン）	0.7	殺虫剤	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満
107	メコプロップ（MCPP）	0.05	除草剤	－	－	－	－	－	－	－
108	メソミル	0.03	殺虫剤	－	－	－	－	－	－	－
109	メタラキシル	0.2	殺菌剤	－	－	－	－	－	－	－
110	メチダチオン（DMTP）	0.004	殺虫剤	－	－	－	－	－	－	－
111	メトミノストロビン	0.04	殺虫剤	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
112	メトリブジン	0.03	除草剤	－	－	－	－	－	－	－
113	メフェナセット	0.02	除草剤	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
114	メプロニル	0.1	殺菌剤	－	－	－	－	－	－	－
115	モリネート	0.005	除草剤	－	－	－	－	－	－	－
	農 薬 類 合 計	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00