令和８年１０月分　白河市上水道　水質検査結果（浄水）

採水年月日：令和８年１０月１３日・１４日　　浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水　　-は今月未実施項目

検査機関名：㈱新環境分析センター

No	項目名	基準値（その他の検査は目標値）	（白河地域）							（表郷地域）		（東地域）	（大信地域）			
			立石山配水場系浄水	向山配水場系浄水	白坂配水池系浄水		久田野配水場系浄水		田島配水場系浄水	八幡配水池系浄水	金山配水池系浄水	東配水池系浄水	上新城配水池系浄水	小萱配水池系浄水	西原配水池系浄水	赤仁田配水池系浄水
			南中川原	飯沢	みさか	白坂パークヒルズ	小田川	工業の森第１	田島	金山字長者久保	金山字犬神	下野出島字岩井戸	増見字北田	増見字中沢	下小屋字西宿	限戸字赤仁田
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし
3	カドミウム及びその化合物	Cdの量で0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	Hgの量で0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	Seの量で0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	Pbの量で0.01mg/L以下	0.001	0.002	0.001未満	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001未満	0.005	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	Asの量で0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	Cr(六価)の量で0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	CNの量に関して0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.4	1.1	0.29	0.28	1.4	1.4	1.5	0.29	0.93	0.28	0.29	0.36	0.3	0.19
12	フッ素及びその化合物	Fの量で0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
13	ホウ素及びその化合物	Bの量で1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.008	0.006	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.012	0.001未満	0.009	0.007	0.001未満	0.007	0.001未満
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.011	0.008	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.016	0.001未満	0.012	0.010	0.001未満	0.010	0.001未満
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.004	0.003	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.005	0.003未満	0.005	0.004	0.003未満	0.004	0.003未満
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.003	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.004	0.001未満	0.003	0.003	0.001未満	0.003	0.001未満
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
33	亜鉛及びその化合物	Znの量で1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
34	アルミニウム及びその化合物	Alの量で0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
35	鉄及びその化合物	Feの量で0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.07
36	銅及びその化合物	Cuの量で1.0mg/L以下	0.02	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01	0.01	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満
37	ナトリウム及びその化合物	Naの量で200mg/L以下	6.6	6.5	3.5	3.5	11.0	11.0	14.0	3.7	4.0	3.5	4.6	5.6	5.2	5.9
38	マンガン及びその化合物	Mnの量で0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
39	塩化物イオン	200mg/L以下	4.4	4.2	4.0	3.9	6.9	6.8	19.0	4.1	2.0	4.0	4.1	2.3	4.3	2.2
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	55	57	21	22	76	77	100	23	33	22	24	21	25	24
41	蒸発残留物	500mg/L以下	110	120	61	57	160	160	190	56	70	63	66	82	72	84
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
46	フェノール類	フェノール量に換算して0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.4	0.4	0.3未満	0.3	0.3未満
48	pH値	5.8以上8.6以下	6.4	6.5	7.2	7.2	6.7	6.8	6.4	7.3	6.5	7.2	7.2	7.2	7.2	7.7
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他の検査	残留塩素濃度（mg/L）	0.1mg/L以上	0.2	0.2	0.1	0.1	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3
	水温(℃)	-	20.3	18.3	19.5	18.7	19.8	19.5	19.3	21.6	17.8	21.0	21.5	18.8	20.5	19.0
	嫌気性芽胞菌（個/100mL）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	大腸菌数（MPN/100mL）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クリプトスポリジウム（個/10L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジアルジア（個/10L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	侵食性遊離炭酸（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和８年１０月分　白河市上水道　水質検査結果（原水）

採水年月日：令和８年１０月１３日・１４日　　原水＝塩素消毒する前に水源地で採取された水　　-は今月未実施項目

検査機関名：㈱新環境分析センター

No	項目名	基準値（その他の検査は目標値）	（白河地域）					（表郷地域）	（大信地域）			
			立石山配水場系原水	向山配水場系原水		久田野配水場系原水	田島配水場系原水	金山配水池系原水	上新城配水池系原水	小萱配水池系原水	西原配水池系原水	赤仁田配水池系原水
			後原取水場	川田取水場	長ヲサ取水場	塚田水源地	舟田水源地	金山第２水源地	上新城水源地	小萱第１、２水源地	横道沢第２水源地	赤仁田水源地
1	一般細菌	100個/mL以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	大腸菌	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	Cdの量で0.003mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	Hgの量で0.0005mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	Seの量で0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	Pbの量で0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	Asの量で0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	Cr(六価)の量で0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	CNの量に関して0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	Fの量で0.8mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	ホウ素及びその化合物	Bの量で1.0mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	塩素酸	0.6mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	臭素酸	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	亜鉛及びその化合物	Znの量で1.0mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	アルミニウム及びその化合物	Alの量で0.2mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	鉄及びその化合物	Feの量で0.3mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	銅及びその化合物	Cuの量で1.0mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	ナトリウム及びその化合物	Naの量で200mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	マンガン及びその化合物	Mnの量で0.05mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	塩化物イオン	200mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	蒸発残留物	500mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	フェノール類	フェノール量に換算して0.005mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	pH値	5.8以上8.6以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	味	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	臭気	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	色度	5度以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	濁度	2度以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の検査	残留塩素濃度（mg/L）	0.1mg/L以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	水温(℃)	-	17.5	16.0	14.6	16.5	15.5	16.7	17.0	12.9	14.0	13.5
	嫌気性芽胞菌（個/100mL）	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌数（MPN/100mL）	-	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満
	クリプトスポリジウム（個/10L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジアルジア（個/10L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	侵食性遊離炭酸（mg/L）	-	36	30	26	28	38	16	8	-	-	-
	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上、極力0に近づける	-2.5	-2.5	-2.1	-1.8	-1.9	-2.7	-1.7	-	-	-

※東地域全域及び白河市みさか・白坂・旗宿、表郷地域の一部、大信地域の一部は、堀川ダムからの受水である。