## 令和８年１０月分　白河市上水道　　水質検査結果（PFOS及びPFOA）

採水年月日：令和８年１０月１３日・１４日
検査機関名：㈱新環境分析センター

◎浄水　　浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水　　-は今月未実施項目

| 項目名 | 基準値 | （白河地域） | | | | | | | （表郷地域） | | （東地域） | （大信地域） | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 立石山配水場系浄水 | 向山配水場系浄水 | 白坂配水池系浄水 | | 久田野配水場系浄水 | | 田島配水場系浄水 | 八幡配水池系浄水 | 金山配水池系浄水 | 東配水池系浄水 | 上新城配水池系浄水 | 小萱配水池系浄水 | 西原配水池系浄水 | 赤仁田配水池系浄水 |
| | | 南中川原 | 飯沢 | みさか | 白坂パークヒルズ | 小田川 | 工業の森第１ | 田島 | 金山字長者久保 | 金山字犬神 | 下野出島字岩井戸 | 増見字北田 | 増見字中沢 | 下小屋字西宿 | 限戸字赤仁田 |
| PFOS及びPFOA | 0.00005mg/L以下 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 |

◎原水　　原水＝塩素消毒する前に水源地で採取された水　　-は今月未実施項目

| 項目名 | 基準値 | （白河地域） | | | | | （表郷地域） | （大信地域） | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 立石山配水場系原水 | 向山配水場系原水 | | 久田野配水場系原水 | 田島配水場系原水 | 金山配水池系原水 | 上新城配水池系原水 | 小萱配水池系原水 | 西原配水池系原水 | 赤仁田配水池系原水 |
| | | 後原取水場 | 川田取水場 | 長ヲサ取水場 | 塚田水源地 | 舟田水源地 | 金山第２水源地 | 上新城水源地 | 小萱第１、２水源地 | 横道沢第２水源地 | 赤仁田水源地 |
| PFOS及びPFOA | 0.00005mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

※検査結果ついては、上記のとおり全ての箇所で0.000005mg/L未満となっており、国が定める基準値（0.00005mg/L以下）を下回っています。

※白河市みさか・白坂・旗宿、表郷地域の一部、大信地域の一部、東地域全域ついては、堀川ダムから水道用水を供給している区域です。
　供給元である白河地方広域市町村圏整備組合のホームページによると、検査結果は0.000005mg/L未満となっており、国が定める基準値を下回っています。